

**ПАТ "Київоблгаз"**  
Дочірнє підприємство  
по газопостачанню та газифікації  
**КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКЕ УЕГГ**

---

08150, Київська обл., м. Боярка  
вул. Білогородська, 17  
тел. 045-98-43-618/43-604  
факс. 045-98-43-600

№ 015 від 09.12.2011 р.

гр. Гайдайчук П.Л.

## **Т е х н і ч н і    у м о в и**

**на газопостачання** 8-ми квартирною житлового будинку по вул. Піонерській,  
9, в м. Вишневе, К-Святошинського р-ну.

1. Підключення передбачити до газопроводу середнього тиску (Дн 50 мм,  $P \leq 3,0$  кгс/см<sup>2</sup>), що прокладений по вул. Піонерській.
2. До початку проектування отримати:
  - погодження власника газопроводу.
3. При проектуванні передбачити:
  - для зниження тиску газу встановлення ШРП, тип регулятора визначити розрахунком;
  - поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу;
  - при прокладанні поліетиленових труб передбачити прокладку над трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним проводом.
4. Проект газопостачання виконати окремим розділом, суворо дотримуючись вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", "Правил безпеки систем

газопостачання України" та інших нормативних документів, діючих на час розробки проекту.

5. Технічні умови дійсні два роки.
6. Після узгодження з усіма зацікавленими установами проєкт подати на погодження до ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".
7. Технагляд за будівництвом покладається на замовника, а проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання на ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".
8. Після закінчення монтажних робіт врізку і введення в експлуатацію виконувати представниками філії "Газ-техніка" ПАТ "Київоблгаз".

**Головний інженер**



**Є.І.Прима**