

**ПАТ "Київоблгаз"**  
Дочірнє підприємство  
по газопостачанню та газифікації  
**КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКЕ УЕГГ**

---

08150, Київська обл., м. Боярка  
вул. Білогородська, 17  
тел. 045-98-43-618/43-604  
факс. 045-98-43-600

№ 165 від 28.08.2012 р.

гр. Гайдайчук П. Л.

## Технічні умови

**на газопостачання 16-ти квартирного житлового будинку по вул. Піонерській, 9-а, в м. Вишневе, К-Святошинського р-ну.**

1. Підключення передбачити до газопроводу середнього тиску (Ду 50 мм,  $P < 3,0 \text{ кгс/см}^2$ ), що прокладений по вул. Піонерській.
2. До початку проектування отримати:
  - погодження власник газопроводу.
3. При проектуванні передбачити:
  - для зниження тиску газу встановлення ЦРП, тип регулятора визначити розрахунком;
  - поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу;
  - при прокладанні поліетиленових труб передбачити прокладку над трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідний проводом.
4. Проект газопостачання виконати окремим розділом, суворо дотримуючись вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", "Правил безпеки систем газо-

постачання України" та інших нормативних документів, діючих на час розробки проекту.

5. Технічні умови дійсні два роки.

6. Після узгодження з усіма зацікавленими установами проект подати на погодження до ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".

7. Технагляд за будівництвом, покладається на замовника, а проведенню контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання на ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".

8. Після закінчення монтажних робіт врізку і пуск газового обладнання здійснити представниками філії Газ-техніка" ПАТ "Київоблгаз", після введення будинку в експлуатацію.

Головний інженер



Є.І. Прима