

ПАТ "Київоблгаз"
Дочірнє підприємство
по газопостачанню та газифікації
КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКЕ УЕГГ

08150, Київська обл., м. Боярка
вул. Білогородська, 17
тел. 045-98-43-618/43-604
факс. 045-98-43-600

№ 014 від 09.12.2011 р.

гр. Розпутня Л.П.

Т е х н і ч н і у м о в и

на газопостачання 8-ми квартирного житлового будинку по вул. Піонерській,
9, в м. Вишневе, К-Святошинського р-ну.

1. Підключення передбачити до газопроводу середнього тиску (Дн 50 мм, $P \leq 3,0 \text{ кгс/см}^2$), що прокладений по вул. Піонерській.
2. До початку проектування отримати:
 - погодження власника газопроводу.
3. При проектуванні передбачити:
 - для зниження тиску газу встановлення ШРІІ, тип регулятора визначити розрахунком;
 - поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу;
 - при прокладанні поліетиленових труб передбачити прокладку над трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним проводом.
4. Проект газопостачання виконати окремим розділом, суворо дотримуючись вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", "Правил безпеки систем

газопостачання України" та інших нормативних документів, діючих на час розробки проекту.

5. Технічні умови дійсні два роки.
6. Після узгодження з усіма зацікавленими установами проєкт подати на погодження до ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".
7. Технагляд за будівництвом покладається на замовника, а проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання на ДП "К-Святошинське УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз".
8. Після закінчення монтажних робіт врізку і введення в експлуатацію виконувати представниками філії "Газ-техніка" ПАТ "Київоблгаз".

Головний інженер



Є.І.Прима