



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.02 2009р.

№ 05.03.02-03/ 6673

Покриття для підлоги полівінілхлоридні багат шарові без підоснови та на теплозвукоізолюючій підоснові

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3918 10

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, цивільному та промисловому будівництві та побуті

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ЗАТ "ТАРКЕТТ", Росія, 446300, Самарська обл., м. Отрадный, Промзона, 1, тел.: тел. +(846-61) 5-33-09, +(846-61) 5-14-60

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", Україна, 50005 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Орджонікідзе, 23, тел.: (056) 407 08 11, код ЄДРПОУ: 02568093

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Згідно контрактів з українськими фірмами

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ДРВ: формальдегіду 0,01 мг/м<sup>3</sup>, РД 52.04.186-89; дибутилфталату 0,05 мг/м<sup>3</sup>, РСН 265-74; ксилолу 0,20 мг/м<sup>3</sup>, МУ 2613-82; толуолу 0,60мг/м<sup>3</sup>, МУ 2613-82

Показники статичного електричного поля не перевищують норму (15 Кв/м-1)

Сумарна питома активність ПРН продукції не перевищує допустиму норму 370 Бк/кг (І кл)

НРБУ-97, ДБН-В. 1.4-2.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва", СанПіН 6027 А-91, інструкція № 6035 А-91

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукція спеціального контролю не потребує

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриття для підлоги полівінілхлоридні багат шарові без підоснови та на теплозвукоізолюючій підоснові, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: нема

нема



**Висновок дійсний до: п'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

нема

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

нема

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: нема**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Український науково-дослідний інститут  
промислової медицини

м.Кривий Ріг-96,50096, Дніпропетровської  
області, вул. Виноградова, 40, тел.:  
8(0564)53-21-85

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 6 від 29.01.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Карнаух М.Г.