

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ"

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор КП "СОФІЯ"

Загваздін С.М.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 5

від 12 червня 2013 р.

на приєднання

80-квартирного житлового будинку по вул. Сагайдачного, 18  
до комунальних мереж водопостачання та водовідведення- Софіївська Борщагівка

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту: с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 18
2. Найменування об'єкту: житловий будинок
3. Вид будівництва (нове, реконструйоване): нове
4. Проектна організація: ДП «УКРНДІПЦИВІЛЬБУД»
5. Нормативні строки проектування \_\_\_\_\_ будівництва 2014-2015 р.
6. Найменування підрядної організації \_\_\_\_\_

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Використання води 38,0 м<sup>3</sup>/добу, максимальний витік 2,02 л/сек. допускається з 00 до 24 годин.

Проектом передбачити будівництво артезіанських свердловин, будівництво квартальної водопровідної мережі з обов'язковим приєднанням до існуючої сільської водопровідної мережі.

2. Облік води передбачити проектом на вводі в будинок.

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків	до 36,5 куб. м/добу;
б) максимальне скидання стоків	до 3,62 л/сек;
в) коефіцієнт нерівномірності	_____;
г) БСК 5 від _____ мг/л	до 200 мг/л;
д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні і шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення):	

- завислі та спливаючі речовини не більше 300 мг/л;

- нафтопродукти не більше 4,5 мг/л;

Солі важких металів в каналізацію не приймаються.

2. За всіма іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП, 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держкомбуду України від 19.02.2002р. №37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. за №403/6691, Правилам приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затвердженими розпорядженням КМДА 12.10.2011р. за №1879, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190.

3. Місцем підключення до каналізаційної мережі Д= 150мм є: вул. Галущина поблизу КНС КП «Софія». В місці підключення збудувати оглядовий колодязь.

4. Проектом передбачити:

- будівництво необхідної кількості КНС на житловому масиві та КНС перед місцем підключення до мережі КП «Софія»;

- двотрубну мережу водовідведення.

- оглядові колодязі на протязі всієї мережі;

- будівництво контрольного колодязя біля місця приєднання до мережі КП «Софія».

5. Особливі умови:

- при будівництві на житлових масиві об'єктів зі стоками технологічного або не побутового походження отримати умови на скид у ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

- проект погодити з власником земельної ділянки по вулиці Академіка Шалімова Мамедовим Ф.Н.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд в комунальну каналізацію не приймаються с.Софіївська Борщагівка не приймаються.

Проект каналізації житлового масиву в двох примірниках з яких один оригінал, подати на погодження в КП «Софія».

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт і підключення житлового масиву до сільських водопровідно - каналізаційних систем.

Технічні умови дійсні до 13.06.2014р.

КП «Софія»

тел. (04598)6-17-70, 507-29-76

Головний інженер

Ярофеско І.П.

отримав:

(підпис, ПІП, дата)