

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»

№ 870-18/В від 20.09.2013 р. **Управління підготовки
тех. умов і погодження
проектної документації** **Гр. М'ялик В.Н.**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на внутрішнє газопостачання об'єкту.

Найменування та адреса об'єкта: **119-ти квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Сагайдачного, 18, в с. Софіївська Борщагівка, К-Святошинського р-ну.**

Технічні умови видані на підставі заяви **Замовника** про надання послуги з приєднання.

1. Витрати природного газу об'єктом не повинні перевищувати 325,0 м³/год.
2. Місце приєднання: газопровід низького тиску на виході з вузла обліку газу, що проектується згідно проекту зовнішнього газопостачання на даний об'єкт.
3. Проектні рішення мають відповідати вимогам нормативних документів, чинних на дату погодження проекту.

При проектуванні передбачити:

- поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу з імпульсним виходом (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
- умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.

4. Проект погодити в Управлінні підготовки технічних умов і погодження проектною документації ПАТ "Київоблгаз".

5. Монтажні роботи має виконувати спеціалізована організація, яка має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду України.

6. Технагляд за будівництвом покладається на Замовника, а проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання на Управління технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання ПАТ "Київоблгаз".

7. До початку будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний надати акти перевірки технічного стану на придатність димових і вентиляційних каналів.

8. Після закінчення монтажних робіт врізку здійснити представниками філії "Газ-техніка", а введення в експлуатацію виконувати представниками метрологічної служби та К-Святошинської ФЕГГ ПАТ "Київоблгаз", після введення будинку в експлуатацію та складання договору на постачання газу.

9. Технічні умови дійсні згідно чинного законодавства, але не дають право на під'єднання.

Заступник головного інженера
вик. Бондаренко М.С.
тел. 04598 3-62-77.


В.В. Кучер

№ 870-18/3 від 20.09.2013 ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»

УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ
ТЕХ.УМОВ І ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ **гр. Мялик В.Н.**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на зовнішнє газопостачання об'єкту при нестандартному приєднанні.

Найменування та адреса об'єкта: **119-ти квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Сагайдачного, 18, в с. Софіївська Борщагівка, К-Святошинського р-ну.**

Технічні умови видані на підставі заяви **Замовника №2502330300068** про надання послуги з приєднання.

1. Місце (точка) забезпечення потужності: газопровід низького тиску прокладений від ШРП, що проектується згідно технічних умов №869-18/3 від 20.09.2013 р.

2. Діаметр газопроводу від місця (точки) забезпечення потужності до місця (точки) приєднання визначити розрахунком.

3. Проектно-кошторисна документація на зовнішнє газопостачання випускається окремою книгою і повинна відповідати вимогам нормативних документів, чинних на час погодження проекту.

При проектуванні передбачити:

- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
- загальний вузол обліку газу для житлового будинку (отримати технічні вимоги на встановлення вузла обліку газу в метрологічній службі);
- при прокладанні поліетиленових труб передбачити прокладку над трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
- весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.

4. Після узгодження з усіма зацікавленими установами та в метрологічній службі проектно-кошторисну документацію подати на погодження до Управління підготовки технічних умов і погодження проектно-кошторисної документації ПАТ "Київоблгаз".

5. Проект зовнішнього газопостачання розробити за власний рахунок і передати за актом приймання-передачі в ПАТ "Київоблгаз" для укладання договору на приєднання. Вартість проектно-кошторисної документації є складовою частиною плати за приєднання.

6. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов на зовнішнє газопостачання проектно-кошторисна документація не буде подана на погодження до ПАТ "Київоблгаз", або буде відсутній дозвіл ПАТ "Київоблгаз" на продовження строку надання проектно-кошторисної документації на погодження, ПАТ "Київоблгаз" при дефіциті пропускної потужності залишає за собою право не

враховувати зарезервовану пропускну потужність, яка необхідна для забезпечення газопостачання об'єкта Замовника та надати її іншим замовникам (споживачам).

7. Технічні умови дійсні згідно чинного законодавства, але не дають право на під'єднання.

Заступник головного інженера



В.В.Кучер

*вик. Бондаренко М.С.
тел. 04598 3-62-77.*