

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«АЛІ РЕЛТІ»



Адреса: 03028 м. Київ,  
вул. Проспект Науки, 11-А

Вих. - 7  
08.04.15 р.


Директору ТОВ «ЕверестБуд Інжинірінг»

Бугаю В.Ю.

Копія: інженеру ПТО Мухіну А.А.

**Лист- відповідь**  
**Щодо висоти вентиляційних труб**

Висота витяжних вентиляційних шахт природної вентиляції ж/к «Флагман» виконано згідно діючих державних будівельних норм: ДБН В.2.5-67:2013 (п. 7.3.10); див. розділ АР. Вентиляційні шахти виводяться вище плоскої покрівлі не менше 0,5 м, а саме 0,5 м і вище, в залежності від відстані по горизонталі від парапету та машинних приміщень ліфтів тощо.



Директор

Л.В. Горобець

Вик. Чернюк Ю.В.